ANEXO "G" – FL. 04/05

LEGENDA

- EXTINTOR DE PQS CAP. 4 kg
- EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA CAP. 10 LITROS
- EXTINTOR DE GÁS CARBÓNICO CAP. 6 kg
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DETECTOR TIPO "LUVA DESLIGA"
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- DE DETECÇÃO E ALARME
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
- CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA GARANTIDO DE AUTONOMIA BATERIA COM RECARREGADOR AUTOMÁTICO
- ALARME SONORO TIPO SIRENE
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BOTOEIRA DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- DETECTOR DE FUMAÇA

ENTRADA PRINCIPAL

PASSARELA COBERTA

RAMPA DE ACESSO

RAMPA DE ACESSO

RAMPA DE ACESSO

PAVIMENTO SUPERIOR

ESC. 1:100

COBERTURA CLASSE I

COBERTURA CLASSE I

COBERTURA CLASSE I

COBERTURA CLASSE I

COBERTURA

ESC. 1:200

PLANTA DE COBERTURA

ESC. 1:100

PLANTA - PAV. SUPERIOR

ESC. 1:100

Rampa DESCE

Rampa DESCE

COBERTURA

COBERTURA

COBERTURA

PISO TÁTIL DESTE PAVIMENTO

2.48

2.48

2.00

6.50

ø 2 1/2" AÇO GALVANIZADO

ø 2 1/2" AÇO GALVANIZADO

H-01

H-02

H-03

DESCE

DESCE

M1 M2 M2 M2